תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה - מקורות
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות		פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	חורה (נוה	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.3	0.3
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	חורה (נוה	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.3	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	חורה (נוה	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.05	0.44
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	ערערה	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.33	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	ערערה	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.05	0.48
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	ערערה	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.25	0.3
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	ערערה	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.2	0.31
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	ערערה	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.21	0.3
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	ערערה	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.38	0.37
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	כסיפה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.3	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	כסיפה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.2	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	כסיפה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.3	0.3
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	כסיפה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.3	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	כסיפה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.06	0.43
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	כסיפה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.2	0.33
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.19	0.36
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.19	0.35
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.21	0.38
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.13	0.33
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.15	0.33
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.19	0.36
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.23	0.3
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	שגב שלום	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.18	0.33
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	שגב שלום	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.2	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	שגב שלום	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.17	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	שגב שלום	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.25	0.35
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.17	0.33
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.2	0.31
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.25	0.3
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.2	0.35
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.2	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.35	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרכן	########	קוליפורם	<1	CFU/100	מיקרוביאלי	0	0.2	0.35