

הנדון: מכרז פומבי מס' 06/2025 – אספקת מדי מים בתאגיד מים נווה מדבר



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסיפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
1	3	2.	בהתייחס לסעיף 2(א)(1) בעמוד 3 של חוברת המכרז - מתבקש התאגיד לשנות את תנאי הסף הנ"ל לפיו ניתן יהיה להציג הכנסה של לפחות 1,000,000 שקל במצטבר בשלוש שנים האחרונות - (2022 2025) ולא הכנסה לפי לפי שנה. תשומת ליבכם כי חברתנו הוקמה בסוף 2022 ומאז מגלגלת מחזור של לפחות 4 מיליון ש"ח לשנה. כך שזה שהיא מסוגלת להציג איתנות כספית ניכרת, הרבה מעבר לדרישות התאגיד, אולם תנאי זה חוסם את מרשתנו מלהשתתף במכרז זה. לאור האמור לעיל, מבוקש לשנות את הסעיף לפי הנוסח הבא: "1. הכנסות מאספקת מדי מים בסך של 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) במצטבר לשנים 2022-2025 יש לצרף אישור ר"ח ואסמכתאות חשבונאיות לשם הוכחת האמור (נספח 1) למסמכי המכרז"	הערה מתקבלת



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסיפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
2	10	10 (2)	בהתייחס לסעיף 2א(2) בעמוד 3 של חוברת המכרז, מתבקש התאגיד לשנות את תנאי הסף, לפיו כך שניתן יהיה להציג ניסיון של 60,000 מדים במצטבר וזאת לכל הפחות בשנתיים האחרונות מבין עשר השנים האחרונות. כפי שציינו	הערה מתקבלת

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			חברתנו קמה בסוף שנת 2022 ומאז סיפקה קרוב ל 90 אלף מדים, בין היתר סיפקה חברתנו מדים גם לתאגיד נווה מדבר. לאמור האמור לעיל, מבוקש לשנות את הסעיף לפי הנוסח הבא: "2. ניסיון מוכח של 2(שתיים) שנים במהלך 10(עשר) השנים האחרונות	



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			באספקת 60,000 מדים במצטבר באותן שנים לרשות מקומית/ תאגיד מים לפחות"	
3	13	נוסח ערבות מכרז	בהתייחס לסעיף 6 בעמוד 3 לחוברת המכרז, מתבקש התאגיד להורות על ביטול תנאי זה. מדובר במכרז לאספקת מדים, והתנאי הנ"ל נוגע <u>ליצרנים</u> . כיום מרבית המדים (מלבד של חברת ארד) הינם מיובאים, ואין כל צורך בהצגת איזו 9001 לצורך הוכחת עמידת המדים המסופקים לתאגיד, לאחר שאלו עברו בחינה מחמירה מאד של רשות המים וקיבלו אישור דגם המאפשר את התקנתם. יצוין כי	הערה מתקבלת

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			תנאי זה יחסום את חברתנו מלהשתתף במכרז זה, ולהציע הצעה תחרותית. כן מתבקש התאגיד להורות על ביטול הדרישה בסעיף 12(ו) בעמוד 5 של חוברת המכרז.	
4	34	21.1.1	במכרז הנ"ל לא הוגדר מפרט של המדים (מלבד קוטרם), נבקש לדעת האם המדים המוצעים לתאגיד צריכים להיות מפליז או שניתן להגישם מחומרים אחרים לדוגמא מחומר פולימרי?	רק מפליז
5	34	21.2	התאגיד הקפיד בעבר לדרוש מדים אשר המספור שלהם צריך להיות לא רק על המד, אלא גם על סגר מד המים. נבקש הבהרה של האם על המדים המוצעים לעמוד בקריטריון זה.	כן

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
6	35	21.5	התאגיד מתבקש להבהיר מהי תקופת ההתקשרות הראשונה הקבועה בסעיף 19(א) בעמוד 24 לחוברת המכרז. א. סעיף ב בעמוד 55 לחוברת המכרז נוסח כך שהקבלן מקבל מן הרשות מדי מים לא תקינים, התאגיד מתבקש להבהיר האם זהו נפלה טעות סופר בסעיף זה, והאם הכוונה היא שהרשות תקבל מן הקבלן מדים	א. הערה מתקבלת והכוונה שבמידה שהספק מספק מד לא תקין הוא מחליף אותו ללא תוספת מחיר. ב. הערה מתקבלת ג. הערה מתקבלת

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			שאינם תקינים. ב. סעיף 1.2.5 בעמוד 57 לחוברת המכרז, נוסח כך "נתונים הנדרשים בעת החזרת מדי מים לתאגיד". התאגיד מתבקש להבהיר האם לא נפלה טעות סופר בניסוח זה, ואם לא באיזה סיטואציה ישיב התאגיד מדי מים לקבלן.	



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			ג. בסעיף 1.2.7 (ד) בעמוד 58 לחוברת המכרז, מתבקש להאריך את המועד של זמן התגובה לתקלה ל 24 שעות וזאת בשים לב כי לא מדובר במכרז להתקנת מדים אלא לאספקתם.	
7	35	21.6 רבתי	במסגרת המכרז, הובהר כי מכרז זה הינו לאספקת המדים <u>ולא</u> <u>להתקנתם</u>. על אף האמור לעיל, מעיון בהוראות המכרז עולה	טענה מתקבלת אין התקנה



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			כי ישנם סעיפים הנוגעים להתקנת המדים, אולם כלל לא התבקשה הצעת מחיר עבור שירותים אלו, ואף לא הוגדר באילו מצבים הם יהיו נדרשים מן היצרן, ואף לא התבקש ביטוח עבור שירותי התקנה. לאור האמור לעיל, אנו מפנים את התאגיד לסעיפים הבאים: א. 5 (א) בעמוד 18 לחוברת המכרז. ב. סעיף 6 (ג וד') בעמוד 21 לחוברת המכרז, ממנו משתמע כי יכול והמציע ידרש להתקין מדים בעצמו. ג. סעיף ט (א) בעמוד 28	

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			לחברת המכרז שם נכתב כי התמורה תהיה גם בעד התקנתם של המדים באתר הנקוב. ד. סעיף 1.1.3 בעמוד 55 לחברת המכרז שם נכתב כי "מדי המים יורכבו ברשת לפי הזמנה בכתב". ה. סעיף 1.2.7 (טז) – (כה) בעמוד 59, סעיף לחברת המכרז, העוסקים	



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			בהתקנות מדים.	



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשיה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958