

שלום רב,

הנדון: מכרז 01/2026 - שאלות ותשובות מענה מספר 15

שאלה 1:

מדוע אין מספור של הגרסאות?

תגובה: התאגיד יבחן זאת ובמידת הצורך יעדכן באתר.

שאלה 2:

מדוע הגרסה המעודכנת של המכרז לא כוללת את כל התיקונים וההבהרות שיצאו ב-12 מכתבי המענה לשאלות הקודמים?

תגובה: גרסה המעודכנת כוללת תיקונים והבהרות למכתבי המענה. יחד עם זאת אם נותרה הבהרה שלא עודכנה במסגרת מסמכי המכרז המעודכן תוקף שאלת ההבהרה והמענה אליה נותר בעינו ויש להתייחס אליו.

שאלה 3:

האם אנו נדרשים לצרף להצעה גם את הגרסאות הקודמות ואת כל המכתבים שיצאו לפני הגרסה מתאריך 12.8.26 או שאין צורך לצרף את כל המסמכים הישנים? נא לחדד איזה מסמכים יש לצרף בבקשה.

תגובה:

יש לצרף את המכרז המעודכן וכן את כלל המכתבים וההבהרות הקודמים בסה"כ 14 מסמכי הבהרה ועוד המכרז המעודכן.

שאלה 4:

נא לציין מהי ספיקת השפכים היומיות הממוצעת בכניסה למט"ש ומהי ספיקת הבוצה הממוצעת מהמצליל לתא הסמכת הבוצה.

תגובה: כניסת השפכים למיתקן מוערכת בכ-17,000-20,000 מק"י. ספיקת הבוצה מהדיקנטר לתא הסמכת הבוצה אינה מדודה ולתאגיד אין נתונים אודותיה.

שאלה 5:

במט"ש חסר ציוד רב. כגון מערכת הזנה קומפלט לתא שאיבה ישן שפועל רצוף בחודש האחרון. מי אחראי להתקין את המערך החסר?

תגובה: תפעול המתקן באחריות מפעיל המט"ש. כפי שנמסר על המציע מוטלת האחריות להביא את כלל הציוד הדרוש לו לצורך ביצוע ניסוי השדה. יחד עם זאת מפעיל המט"ש יאפשר שימוש בציוד המט"ש לצורך הניסוי. ציוד שאינו של המפעיל ובכלל זה מיכלי קואגולנט אינם ניתנים לשימוש.

שאלה 6:

חלק ציוד הבקרה הקיים באתר לא תקין. אלקטרודה למדידת TSS מראה ערך מחוץ לתחום וכן יש מספר רג'קטים נוספים. מי אחראי לתקן את הציוד?



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסיפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטין | כוחלה | אל סיד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

תגובה: אחריות הציוד במט"ש הינה באחריות מפעיל המט"ש. ככל וידרש עליכם לבצע בדיקות מוצקים בעצמכם. לא ניתן לטעון שום טענה בענין ציוד ניטור של המט"ש שאינו תקין. כך למשל ידרש המציע בעת ניסוי השדה לערוך בדיקות מוצקים מרחפים בעצמו במעבדה ולא להסתמך על ציוד שאינו תקין.

שאלה 7

עמ' 2- לא ניתן לתאם ניסוי ביום שבת ולפני קבלת כל ההבהרות.

תגובה: תאום ניסוי השדה יבוצע על פי לוח הזמנים המצומצם. יחד עם זאת ומלפנים שורת הדין ניתן יהיה לבצע תאומי מועדים לביצוע ניסוי השדה עד 16/08/2026 בשעה 15:00. הודעה בענין תצא בנפרד. ההבהרות ישלחו למציעים בלי כל קשר ו/או התניות מצד המציעים. מציע שלא יתאם מועד לניסוי חדש בתוך לוח הזמנים של המט"ש יחשבו לו תוצאות ניסוי שדה קודם שערך ובמידה ולא ביצע ניסוי לא יוכל להגיש הצעתו.

שאלה 8

עמ' 2- יש טעות בפיסקה הרביעית בתאריך הגשת ההצעה ביחס לטבלה בתחתית העמוד

תגובה – ישנה טעות בפיסקה כמפורט להלן:

"את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יצוין: "מכרז פומבי מס' 01/2026", וזאת עד ליום 07/08/2026 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים המצויה במשרדי התאגיד, ברח' הגורן 6, עומר. יש להגיש את מסמכי המכרז במלואם, כשהם חתומים כנדרש ובהתאם להוראות מסמכי המכרז. הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור לא תתקבלנה. הצעות שיישלחו בדואר/דוא"ל או בכל דרך אחרת למעט האמור לעיל לא תתקבלנה".

יש להתייחס לטבלת לוח הזמנים כלומר הגשה בתאריך 03/09/2026

שאלה 9

עמ' 2- לוח זמנים לביצוע המכרז- ישנם סעיפים שהמועד שלהם נופל על ימים שישי ושבת. לא ניתן לבצע תיאומים בשישי ושבת ולכן יש לתקן את התאריכים האלו לימי עבודה רגילים.

תגובה – עודכן לוח הזמנים ל"תיאומים" של ניסוי שדה חדש בלבד. אין שינוי במועד שליחת שאלות הבהרה. לוח הזמנים הצטמצם למינימום ההכרחי על מנת שכל המציעים שיחפצו בכך יוכלו לממש את האפשרות לביצוע ניסוי שדה נוסף.

שאלה 10

עמ' 3- סעיף 6- אין התאמה בתוקף הערבות לתוקף שמופיע בעמ' 2.

תגובה – בסעיף 6 נכתב כי תוקף הערבות הינו כדלהלן.

1. "המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, מקור, לטובת המזמין, בסך של 25,000 ₪, בתוקף לפחות עד ליום 26/10/2026, בהתאם לנוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז".

2. כמו כן בלוח הזמנים בעמוד 2 נכתב כי ערבות המכר הינה עד 07/11/2026.

תוקף הערבות הינו עד 03/12/2026 כפי שמפורט בנספח ז' בנוסח הערבות. (סה"כ 90 יום מיום הגשת מסמכי המכרז). אין להתייחס לתאריכים המופיעים במסמכי המכרז לעיל



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסיפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטין | כוחלה | אל סיד
משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

שאלה 11

עמ' 4- סעיף 3- מיכל איחסון- נא לפרט לפי מה נקבע גודל מיכל האחסון. נהוג לחשב את גודל המיכל כך שיספיק למינימום 4 ימי עבודה ולפי התחשיב שלכם מדובר מיכל בגודל 60 מ"ק לפחות.

תגובה – גודל מיכל האחסון 40 מ"ק ללא שינוי.

שאלה 12

עמ' 4- סעיף 3- חסרה התייחסות למיכל קואגולנט בכניסה למתקן- גודל המיכל ושאר הדרישות.

תגובה – ראה תשובה לשאלה 11

שאלה 13

עמ' 8- אחוז יובש הבוצה- לא ברור כיצד הוגדרו ערך מינימלי של 55% וערך נדרש של 75% אם בפועל בכל הביקורים באתר נמדד יובש בוצה נמוך יותר שהגיע לכל היותר ל-45%. נא להציג אנליזה של בדיקות TSS שבוצעה ע"י מעבדה מוסמכת שמראה היתכנות לעמידה בדרישות התאגיד.

תגובה – ללא שינוי.

שאלה 14

עמ' 8- אחוז יובש הבוצה- בדגימת בוצה שנלקחה מהמתקן הצלחנו להגיע לדרגת יובש של 47% מוצקים. בדוגמא נמצא ריכוז גבוה של חומר אורגני שלא מאפשר להגיע לאחוז יובש גבוה יותר. נא להסביר את הדרישה הלא הגיונית בדבר אחוז יובש הבוצה הנדרש.

תגובה – אחוז יובש הבוצה הינו דרישה מכרזית ממפעיל המט"ש ועל ספק הכימיקלים לספק חומרים שיעמדו בדרישות אלה ללא שינוי. המספרים שהוצגו להלן אינם מייצגים כלל את התוצאות מהמתקן. **ללא שינוי**

שאלה 15

עמ' 17- סעיף 6.6- לא ברור מדוע קיימת דרישה לספק את החומרים לאתרים אחרים של התאגיד. נשמח להבהרה בנושא.

תגובה

ככלל האספקה תהיה למתקן התפיסה בלבד. ככל ויהיה צורך לספק חומרים עבור מתקן התפיסה במקום אחר, תבוא על כך הודעה מוקדמת מראש. בכל מקרה מובהר כי האספקה הינה חלק מהאספקה החודשית עבור מתקן התפיסה בלבד, וככל ותידרש אספקה למיתקן אחר הם יתומחרו בנפרד

שאלה 16

עמ' 17- סעיף 6.7, תת סעיף ו'- מדוע חובה לספק בקוביות ? אם יש קוביות בשטח, או מיכל, אין מניעה לספק במיכלית. בבקשה לחדד את הנושא.

תגובה

הפירוט במכרז הטכני מייצג את התפעול הקיים כיום. ככל והמציע מעוניין לספק את הכימיקלים בדרך אחרת הוא רשאי לעשות זאת, אך יהיה עליו לספק את כלל הציוד הנדרש ובכלל זה מיכל אחסון תקני לרבות מאצרה, משאבת מינון, ביסוס למיכל, קירוי וכיו"ב והכל ללא תוספת עלות ובאישור מראש של התאגיד. יש לערוך תכנון

מוקדם למערכת חליפית זו אשר תאושר מראש על ידי התאגיד. ככל והמציע יהיה מעוניין ניתן גם לספק מיכלים של 1 מ"ק ולמלא אותם בתמיסה כנדרש במפרט הטכני.

שאלה 17

עמ' 20- אחריות לנזיקין- נא לפרט באיזה נזיקין מדובר.

תגובה

ראה סעיפים 11.1-11.2. ללא שינוי

שאלה 18

עמ' 21- בטוחות- יש טעות בגובה הערבות הבנקאית- 50000 ₪ במקום 25000 ₪ כפי שמופיע במקומות אחרים במסמך.

תגובה

אין טעות. מדובר בערבות ביצוע והיא בגובה של 50,000 ₪. ערבות המכרז הינה בגובה 25,000 ₪. ראה גם נוסח ערבות ביצוע בנספח ח'.

שאלה 19

עמ' 24- יש טעויות ביחידות בכתב הכמויות של הקואגולנט.

תגובה

אין טעות. הכמויות הינן בק"ג הן לקואגולנט והן לפלוקולנט.

שאלה 20

עמ' 24- בכתב הכמויות אין התייחסות לקואגולנט עם יעילות גבוהה יותר, יש התייחסות לכמות החומר בלבד. מומלץ לשנות את המחיר לעלות טיפול ב-1 מ"ק שפכים בכניסה ובכך לקבל את המחיר הטוב ביותר לקואגולנט ופולימר לטיפול ב-1 מ"ק שפכים ולחסוך כסף רב לרשות המים. הגדרת מחיר למ"ק שפכים מעודדת את הספק לספק חומרים יעילים יותר אשר מתמקדים במחיר הסופי למ"ק שפכים תוך עמידה בדרישות ה-TSS בתצליל.

תגובה

ללא שינוי. ככל והמציע סבור כי יש ביכולתו ליעל את התהליך במחיר החודשי שנקבע, הוא רשאי להציע הצעתו ואף לבחון אותה במסגרת ניסוי השדה, ובלבד שכל השינויים הללו יעמדו בתנאי הסף של ניסוי השדה ובהמשך בתנאי הסף של המכרז.

שאלה 21

לזו לשאלות הבהרה - המכרז החדש התפרסם לפני יום וחצי, אתם מבקשים להגיש את השאלות עד היום 14.8 (יום שישי אינו יום עבודה), אין פרק זמן סביר לעבור על המכרז ונספחיו. מבקשים להאריך את מועד שאלות הבהרה בשבוע.

תגובה



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

שאלות הבהרה ראה תגובה לשאלה 7

שאלה 22

תוקף ערבות ההגשה – במספר מקומות במכרז החדש תוקף הערבות שונה (עמוד 2,3,41) לבדיקתכם ואנא שלחו נוסח סופי.

תגובה

ראה תגובה לשאלה 10 – תוקף הערבות הוארך לתאריך 03/12/2026.

שאלה 23

טופס מחיר – במכרז החדש הקאוגולנט מופיע ביחידות ק"ג כאשר במכרז הישן הופיע במ"ק. אנא בדקתכם ובמידה ויש שינוי מבקשים לשלוח טופס מלא חדש סופי.

תגובה

ראה תגובה לשאלה 20 . גם גרסת המכרז הקודמת סימנה את היחידות בק"ג.

****מועד הגשת ההצעות למיכרז הוארך עד לתאריך 03/09/2026 בשעה 12:00****

הבהרה: התשובות נכתבו בלשון זכר אך הן מכוונות לשני המינים



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסיפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סיד
משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958