

שלום רב,

הנדון: מכרז 01/2026 - שאלות ותשובות מענה מספר 8

שאלה 1:

נבקשכם להמציא למציעים דוח בדיקות מעבדה שנתי, המציג את פילוג אחוזי היובש בפועל במתקן מהשנה האחרונה. ככל שלא יוצגו נתונים המוכחים יכולת הגעה ל-75% יובש במתקן הנוכחי, נבקשכם לעדכן את ערכי היעד בערכים מבוססים עם אנליזות ממעבדה מוסמכת לאורך תקופת העבודה בשנה האחרונה.

תגובה: דרישת ערכי אחוזי היובש של הקבלן המפעיל באתר עומדים על 75%. זו הדרישה החוזית ועליו לעמוד בה בהתאם לתהליך המיתקן המבוסס על כימיקלים. תוצאות שנת העבודה הקודמת אינן מהוות מדד כלשהו כיוון שהן נערכו בתנאי ניסוי והתאמה של כמויות הכימיקלים.

שאלה 2:

1. נבקש לבטל את הדרישה הגורפת לפיה הספק יישא בעלויות פינוי בוצה עקב אי-עמידה באחוזי היובש, ולהגדיר מנגנון הפרדה מוסכם בין כשל המוצר (באחריות הספק) לבין כשל תפעולי/טכנולוגי של המט"ש (באחריות המזמין).

2. נבקשכם להבהיר האם בשנה האחרונה נדרש הספק הנוכחי לבצע פינוי בוצה כלשהו על חשבוננו, ולצרף את האסמכתאות לכך ולאנליזות היובש בהן עמד לאורך התקופה ביובש הרצוי.

תגובה: במענה לשאלות הבהרה מספר 7 נכתב במענה 4 כי התאגיד החליט לא לחייב את המציעים בגין הוצאות פינוי בוצה ככל שתהיינה כאלה בתקופת ניסוי השדה.

המציע הזוכה לא ישא בעלויות הפינוי השוטפות אך יהיה עליו לתת מענה מיידי לכשל ואי עמידה בתנאי החוזה של מפעיל המט"ש, ובכלל זה תוספת כמויות, שינוי הרכב החומרים ועוד ללא כל תמורה כספית נוספת.

שאלה 3:

האם לצורך הניסוי ניתן להשתמש במכלי הקואגולנטים הקיימים והאם נקבלם שטופים.

תגובה: כפי שכבר נמסר במענה לשאלות הבהרה מספר 6 בסעיף 11- לא ניתן להשתמש במכלי הקואגולנטים כיוון שהם אינם חלק מהציוד במתקן התפיסה

שאלה 4:

לצורך הסמכת הבוצה נעשה שימוש בקואגולנט, האם לצורך ההסמכה ניתן להשתמש בפולקולנט.

תגובה: היום מבוצעת הסמכה בדיקנטר באמצעות פלוקולאנט ולפיכך השאלה אינה ברורה. מובהר כי בניסוי השדה יבחן המציע את הכימיקלים אותם הוא מעונין להציע את המינון והמיקום. יחד עם זאת מובהר כי תוצאות הניסוי של 72 שעות יוגשו כחלק מהצעת המציעים במכרז ומהווים חלק נכבד מניקוד האיכות.

שאלה 5:

במכרז נדרשים לעמוד ב 75% יובש של הבוצה, הבוצה שנצפתה הייתה רטובה, הרבה פחות מהנדרש בתנאי המכרז.

תגובה: ראה תשובה לשאלת הבהרה 1. מובהר שוב כי עלויות פינוי בוצה במהלך הניסוי יחולו על התאגיד

שאלה 6:

בדיקת הבוצה בהתאם לסטנדרטי בדיקה מקובלים העלו נתונים של כ- 35% יובש. סוגיה זו מהותית לצורך תמחור המכרז מאחר ואם נחרוג מאחוז יובש המופיע בתנאי במכרז יהיה עלינו לפנותה, עלויות שלא נלקחות בחשבון בעת הגשת המכרז.

להבנתנו ומניסיונו עבודה עם פילטר-פרס זמן המחזור הינו מרכיב עיקרי וחשוב בתהליך ייבוש הבוצה.
תגובה: ראה תשובה לשאלת הבהרה 2 לעיל

שאלה 7:

מה הם ערמות הבוצה שנערמו ליד אזור קבלת השפכים, מה מטרתם
תגובה: ערמות בוצה אלה הינן ערמות בוצה ששקעה בבור השאיבה

****מועד הגשת ההצעות למכרז הוא עד לתאריך 13/08/2026 בשעה 12:00****



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סיד
משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958