

שלום רב,

הנדון: מכרז 01/2026 - שאלות ותשובות מספר 14

שלום רב,

מצורפת הבהרה נוספת לענין ניסוי השדה בו נוטלים חלק כלל המציעים כחלק מדרישות מכרז 01/2026.

1. התאגיד מודיע בזאת לכלל המציעים כי החליט לעדכן את תוצאות הסף של ניסוי השדה כמפורט להלן:
 - 1.1. אחוז היובש המינימלי בבוצה הסחוטת יעמוד על 55% לפחות.
 - 1.2. ריכוז מוצקים מרחפים בשפכים היוצאים ממתקן ההסמכה יעמוד על 400 מג"ל לכל היותר.
2. מציע אשר מעונין לבצע ניסוי שדה נוסף רשאי לעשות זאת בהתאם ללוח הזמנים המעודכן.
3. ניסוי השדה הנוסף אינו חובה.
4. פרק הזמן העומד לכל מציע בניסוי השדה הנוסף הינו 72 שעות. מובהר בזאת כי מציע אשר יבחר לערוך ניסוי בתאריך שיתואם מראש ולא ימלא את מלוא הזמן שהוקצב לו, תיפסל הצעתו.
5. יודגש כי העידכון נובע מתוך הבנה כי בפרק הזמן הקצר העומד לרשות המציעים לניסוי השדה קיים קושי אמיתי להגיע לאחוזי היובש ואיכות השפכים הנדרשת במכרז. מובהר כי העידכון הזה הינו רק לשלב ניסוי השדה ובהמשך יהיה על המציע הזוכה לעמוד בתנאי החוזה של מפעיל המתקן.
6. הניסוי הנוסף לכל מי שיבחר לבצעו יהיה על חשבון המציעים בלבד וללא כל השתתפות נוספת מצד התאגיד.
7. בהתאם לכך הוארך משך המכרז עד לתאריך 03/09/2026 בשעה 12:00.
8. לוח הזמנים ועידכונים נוספים בהליך המכרזי כפי שהועלו על הכתב במסמכי שאלות ההבהרה עודכנו בגירסה מעודכנת של המכרז שתפורסם במקביל למסמך הבהרות זה.
9. יתר התנאים שהוגדרו בניסוי השדה נותרו ללא שינוי:
 - 9.1. בעת ניסוי השדה ועל פי הנחיית התאגיד לא ינכח אף מציע אחר.
 - 9.2. ככל ומציע אחר ירצה להגיע לבצע בדיקות מקדימות כגון jartest יהיה עליו לתאם זאת מראש עם התאגיד בפניה בכתב. הבדיקה תבצע ככל ויתאפשר בין ניסוי שדה שתואמו על ידי המציעים עם התאגידים
 - 9.3. מובהר כי הנחיה זו תקפה לכלל המציעים.
 - 9.4. מציע שיגיע בלא תיאום כמפורט לעיל עלולה הצעתו להיפסל.
 - 9.5. לא תתקבלנה טענות על כישלון בניסוי עקב בעיות בתפעול כאשר אין נציגות מטעם המציע במהלך הניסוי.



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסיפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטין | כוחלה | אל סייד
משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

- 9.6. לא תתקבלנה דרישות על הארכת משך זמן הניסוי כל עוד נציג המציע אינו נוכח בשטח.
- 9.7. יש לבצע רישום ביומן ניסוי אודות הכימיקלים שיושמו, כמות וכיו"ב. כמו כן יש לתעד ארועים חריגים במהלך הניסוי.
- 9.8. לצורך הצלחת הניסוי הונחה צוות מפעיל המתקן לעזור ולתמוך בכל אחד מהמציעים ובכלל זה לפנות בוצה שאינה עומדת בתנאי היובש, לעזור בתפעול הציוד הקיים, עבודות מחפר ככל ונידרש.
- 9.9. מיכלי קואגולנט – לא ניתן להשתמש בהם כיוון שאינם חלק מציוד המט"ש.
- 9.10. תוצאות הניסוי יוגשו כחלק ממסמכי המכרז.
- 9.11. יובהר כי התאגיד מודע לכך כי מדובר בניסוי שדה שתפקידו לאפשר למציעים לתת הערכה נכונה לתימחור בהצעת המחיר.

****מועד הגשת ההצעות למיכרז הוארך עד לתאריך 03/09/2026 בשעה 12:00****



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסיפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סיד
משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958